

# Reléplanlegging i fordelingsnett

## Oppsummering

- Dokumentasjon
  - Forskriftene framtvinger systematisering av dokumentasjon (releplaner, releservice)
- Overstrømsvern
  - Vern stilles inn for å detektere Ikmin og beskytte svakeste komponent
  - Reservedekning / Selektivitet
  - Fast tid vs. Invers tids utløsning
- Forskriftskrav jordfeil
  - Konkrete krav til hva man må stille vern på for å tilfredsstille forskriftskravene
  - Tiltak hvis forskriftskrav ikke overholdes

Relévernkurs

 **Jacobson Elektro**

# Reléplanlegging i fordelingsnett

## Oppsummering

- Jordfeilvern
  - Ulike systemjordinger
  - Urettet/retningsbestemt jordfeilvern
  - Isolert nett
  - Spolejordet nett
  - Overgang isolert til spolejordet nett
- Gjeninnkopling
  - Utstyr mer følsomt for HGIK
  - Mer bruk av "HGIK"=3-5 s

Relévernkurs

 **Jacobson Elektro**